



## Componentes necessários para a instalação de AquaThermica 100 L / 150 L

Ligação à rede de abastecimento de água		Tamanho
	Mangueiras	G1/2
	Fita de teflon	Sim

Ligação à rede de abastecimento de água

Tamanho



Regulador de pressão da água

de acordo com o projeto



Válvula de esfera de água

de acordo com o projeto

## INSTALAÇÃO COM CONDUTAS

A considerar em função do projeto, possíveis ligações e dimensão do local de montagem



Condutas de ar retilíneas

Ø125 mm



Cotovelo para conduta de ar de 90°

Ø125 mm



Cotovelo para conduta de ar de 45°

Ø125 mm

## INSTALAÇÃO COM CONDUTAS

A considerar em função do projeto, possíveis ligações e dimensão do local de montagem



Conector de condutas de ar

Ø125 mm



Isolamento de condutas de ar

Sim

## DRENAGEM DE CONDENSAÇÃO



Tubo de silicone para drenagem

Ø12 mm



Abraçadeira metálica

Ø10-16 mm